

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

01.10.24 № 58-13/2685
на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику
ПО по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул.Ф.Скорины в г.Минске» Жилой дом №2 по г/п необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ОВ

1. В спецификации раздела отопление ниже отметки 0.000 (лист №1) не в полном объеме учтена труба стальная ВГП Ø40, не хватает 52,0мп.
2. В спецификации необходимо произвести замену опор скользящих Ø40 и Ø50 на КТР Ø40 в количестве 4шт и КТР Ø50 в количестве 4шт.
3. Для исключения перерасхода трубы в проектно-сметную документацию необходимо внести соединитель двухсторонний PPSU под натяжное кольцо:
 - соединитель двухсторонний Ø14x2/14x2 в количестве 14шт;
 - соединитель двухсторонний Ø18x2,5/18x2,5 в количестве 8шт;
 - соединитель двухсторонний Ø25x3,5/25x3,5 в количестве 4шт.
4. На плане первого этажа (лист №5) необходимо откорректировать длину отопительного прибора согласно расчетной схеме.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

О. В. Усевич