

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375(17)251-16-95, тел.+375(17)305-20-85
http://su10@stroytrest4.by
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

01.10. 2024 г. № 1468
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375(17)251-16-95, тел.+375(17)305-20-85
http://su10@stroytrest4.by
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр.Машерова,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

копия

Начальнику филиала СУ-13
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
М.О. Перадзе

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4», являясь подрядной организацией на объекте: «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» просит внести изменение в ПСД по разделу 21.001.2-АР в части замены речного потолка (на первом этаже в помещении №1.02 для запорно-регулирующей арматуры воздушно-тепловых завес У1, У2) на перфорированный Армстронг размером 600*600мм, для обеспечения возможности доступа в целях обслуживания запорно-регулирующей арматуры.

Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию данные изменения в проектно-сметную документацию необходимо внести в кратчайшие сроки.

Начальник ф-ла «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

/А.В. Шилак/

Лыщенко Н.В. 8029 5643731

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям МС
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром