



26.02.2024 № 01-2/1016
На № _____ от _____

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед»

На Ваш запрос по объекту ««Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал № 2. Застройка в границах ул. Проектируемая №4-ул. Проектируемая №7-ул. Проектируемая №5- ул.Проектируемая №2». Проект застройки» сообщаем о том, что Жилой дом № 2.3 по ГП на всех заданиях и чертежах ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» был подключен отТП №2.10 по ГП. Это отражено в Заключении №107-70/24 от 26.02.2024г. ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» (стр. 13). По данному вопросу изменений в проект не вносилось.

В проектных решениях ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» на всех стадиях проектирования от ТП№2.10 по ГП подключены 2 щита электрических силовых для подключения электрозарядных станций ЩС.10.1 и ЩС.10.2 суммарной мощностью 600кВт. По данному вопросу изменений в проект не вносилось.

Разделы 20.23-0,4ЭК (стадия А) и 20.23-0,4ЭК.9 (стадия С) разработаны на основании заданий смежного раздела 10/2023-9-ЭМ ОДО "КОМБИЛДИНГ" в соответствии с которым, на момент передачи задания для ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» составляла $P_p=652,76\text{кВт}$.

Директор

И. А. Семенович

