

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае
ўпраўленне № 256
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/рачунак BY90BLBB30120100135571001001
BIC-BLBBBY2X

Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135571, АКПА 14790112
Email: po-su256@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Строительное
управление № 256
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/счет BY90BLBB30120100135571001001
BIC-BLBBBY2X

Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНН 100135571, ОКПО 14790112
Email: po-su256@mail.ru

04.10.2024 г. № 52-6/4578

на № _____ ад _____

О внесении изменений в ПСД

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» просит Вас откорректировать проектно-сметную документацию по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая – ул. Глаголева – 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Жилой дом №1» (проект 21.018.0.00-ГП.КЖ), на основании письма СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» № 18-3-1/1557 от 03.10.2024г.

Приложение:

- копия письма СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» № 18-3-1/1557 от 03.10.2024г. на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Д. М. Горбацевич

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №73

вул. Казлова, 18, 220034, г. Мінск e-mail: su-73_trest-15@mail.ru тэл./факс (017) 294 09 52

р.р. BY63BPSB30121039240129330000 у ДО № 700

на Машэрава РД №700 па г. Мінску і
Мінскай вобласці ААТ «Сбер Банк», код
BPSBВY2X

адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80



Открытое акционерное общество
«Трест №15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73

ул. Козлова, 18, 220034, г. Минск e-mail: su-73_trest-15@mail.ru, тел./факс (017) 294 09 52

р.с. BY63BPSB30121039240129330000

в ДО №700 на Машерова РД № 700 по
г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер Банк» код BPSBВY2X

адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

3.10.2024 № 18-3-1/1554
на _____ от _____

СУ-256 ОАО «МАПИД»

О внесении изменений

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» по объекту: «Многokвартирный жилой дом в границах ул. Прилукская - 2й Прилукский пер. в г. Минске» информирует, что согласно чертежа 21.018.0.00-ГП.КЖ лист 10-11 для устройства буронабивных свай СБН1 и СБН2 применяется бетон С20/25 W4, а в локальной смете №1930 ОС-6 позиция 22 учтен бетон С25/30 F200 W6 в связи с чем просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Начальник управления

С.А. Ростовцев

ІПлешко +375296669648

