

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-
29, 374-81-12

ВУ85BPSB30121026890139330000 Рэгіянальная Дырэ
кцыя №700 ААТ «ЗберБанк»,
г. Мінск, пр. Машэрава, 80
ВІК ВРSВВУ2Х
УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-
81-12 ВУ85BPSB30121026890139330000 Региональная
Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,
пр. Машерова, 80

ВІК ВРSВВУ2Х
УНН 100345799, ОКПО 01279346

04.10.2024 № 01-03/911
На № _____ от «___» _____ 20__ г.

Директору филиала «СУ-200»
ОАО «Стройтрест № 35»
Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

О замечаниях в ПСД

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» на объекте «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. 17-я очередь строительства» сообщает, что после рассмотрения проектно-сметной документации выявлены следующие замечания:

1. Согласно п.7 21.004.17-6-АР л.28 бетонные поверхности перед выравниванием необходимо обеспылить грунтовкой типа «бетон-контакт», в л.с. 1004 данная работа не учтена. Просим внести грунтование в сметную документацию.
2. Согласно п.11 21.004.17-6-АР л.28 грунтование производится перед нанесением каждого слоя шпатлевки и перед первым окрасочным слоем. В л.с. 1004 п.22 для улучшенной окраски стен учтена грунтовка «бетон-контакт». Просим уточнить необходимость применения грунтовки «бетон-контакт» для улучшенной окраски.
3. В сметной документации не учтена установка лючков согласно п.7 21.004.17-6-АР л.43. Количество и размеры лючков указаны в ведомости отверстий 21.004.17-6-АР л.43-48. Просим внести установку лючков в сметную документацию.

И.о. директора филиала «СУ-211»

Авсенович Е.В.
234-36-25

И.И. Кузьменков