



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ
І ПАСЛУГІ»

вул.Калектарная, 11, пам.1, 220004 г.Мінск
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
И УСЛУГИ»

ул.Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г.Минск
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Минска
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

03.10.2024 № 12-8/341
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»


О принятии мер

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги» просит обязать генерального подрядчика ОАО «Стройтрест №4» в рамках гарантийных обязательств в кратчайшие сроки произвести замену либо параметризацию счётчиков электрической энергии в торговых помещениях и электрощитовых ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» по причине выдачи на индикаторе счётчика некорректных показаний и ошибок:

№ п/п	Наименование электрощитовой (торгового павильона)	№ прибора учета	Примечание
1-й этаж (отм.-3,500)			
1	Эл.щитовая №2.1 ВУ2(В)	80238532	Нет кадра 1.8.0
1-й этаж (отм.-6,650)			
2	Павильон № 103	80235074	Нет кадра 1.8.0
3	Павильон № 106	80201850	Нет кадра 1.8.0
4	Павильон № 109	80235477	Нет кадра 1.8.0
5	Павильон № 130	80235049	Нет кадра 1.8.0
6	Эл.щитовая №38.4	80211707	Нет кадра 1.8.0
7	Эл.щитовая №38.1 ПВРУ-8	80209157	Нет кадра 1.8.0
8	Эл.щитовая №38.6 ПВРУ-9	80209192	Нет кадра 1.8.0
9	Эл.щитовая №38.2 ПВРУ-16	80235728	Нет кадра 1.8.0
10	Эл.щитовая №38.3 ПВРУ-1	80211194	Нет кадра 1.8.0
2-й этаж (отм.0,000)			
11	Павильон № 205	80235391	Нет кадра 1.8.0
12	Павильон № 224	80234403	Нет кадра 1.8.0
13	Павильон № 225	80247349	Нет кадра 1.8.0

№ п/п	Наименование электрощитовой (торгового павильона)	№ прибора учета	Примечание
14	Павильон № 231	80235081	Нет кадра 1.8.0
15	Павильон № 232	80235373	Нет кадра 1.8.0
16	Павильон № 239	80235415	Нет кадра 1.8.0
17	Павильон № 230	80235516	Нет кадра 1.8.0
18	Эл.щитовая №49 1ВРУ-7	80209191	Нет кадра 1.8.0
19	Эл.щитовая №49.5 1ВРУ-5	80211251	Нет кадра 1.8.0
<i>3-й этаж (отм.+5,500)</i>			
20	Павильон № 301	80234208	Нет кадра 1.8.0
21	Павильон № 303	80235909	Нет кадра 1.8.0
22	Павильон № 306	80235058	Нет кадра 1.8.0
23	Павильон № 310	80235368	Нет кадра 1.8.0
24	Павильон № 313	80235476	Нет кадра 1.8.0
25	Павильон № 317	80235468	Нет кадра 1.8.0
26	Павильон № 318	80235335	Не работает прибор учета
27	Павильон № 321	80235336	Нет кадра 1.8.0
28	Павильон № 332	80235430	Нет кадра 1.8.0
29	Павильон № 337,336	80235414	Нет кадра 1.8.0
30	Павильон № 348	80235075	Нет кадра 1.8.0
32	Эл.щитовая №28.4 2ВРУ 2	80209524	Нет кадра 1.8.0
33	Эл.щитовая №28.7 2ВРУ 2	80211371	Нет кадра 1.8.0

Генеральный директор



И.В.Супранович