



ОКПО 01279429/5001  
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

09.10.2024 № А076

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Главному инженеру  
КУП «Управление капитального  
строительства Миноблисполкома»  
Бабаку Д.А

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что при формировании заявки на элементы заполнения дверных проемов по объекту «Возведение больницы с поликлиникой в г. Заславле» 1-ая очередь строительства» были выявлены следующие несоответствия в проектной документации:

**Подвал:**

- не указана маркировка дверного блока, предусмотренного на л. 9, 14.20-04.1-АР план подвала в осях 22-23/Ж-И, пом. 68.

**4 этаж:**

- поз. 116 – согласно спецификации, л.55 – 11 шт., согласно плану, л. 20-21 – 13 шт.;

- поз. 119 – согласно спецификации, л.55 – 4 шт., согласно плану, л. 20-21 – 5 шт.

Во избежание отклонения от графика производства работ и своевременной закупки материалов, просим в кратчайшие сроки внести изменения в проектно-сметную документацию.

Главный инженер

А.В. Шостак