

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне №10»

Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ № 4»

вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

<http://su10@stroytrest4.by>

р/с ВУ71ВPSB3012 1021 2601 3933 0000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80

УНН 10012748, ВІС ВPSBВУ2Х



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»

Филиал «Специализированное  
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск

ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

<http://su10@stroytrest4.by>

р/с ВУ71ВPSB3012 1021 2601 3933 0000

Региональная дирекция №700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80

УНН 100123748, ВІС ВPSBВУ2Х

09.10.2024 № 1520

Первому заместителю генерального  
директора - главному инженеру  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Ходасу А.Н.

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» доводит до Вашего сведения, что на объекте «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске» по вопросам восстановления работоспособности дренажных насосов из резервуара сбора ливневых стоков на отм. -6.650 сотрудниками филиала «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» 08.10.2024 насосы в количестве 2 шт были заменены. Работоспособность подтверждена и предъявлена представителю эксплуатирующей организации (приложение 1).

Приложение 1: справка на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер филиала «СУ-10»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Чурило А.В.

Харитончик А.С.  
+375297076124

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром



АКТ  
приемки работ по замене насосов

« 08 » октября 2024 г.

г. Минск

Настоящий акт составлен о том, что 08.10.2024 г. специалистами филиала «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» была произведена замена насосов ГНОМ 16-16Д в количестве 2-х ед. в резервуаре сбора ливневых стоков на отметке - 6,650 на объекте ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 134.

Проверка работоспособности насосов проверена путем включения в автоматическом режиме в течение 15 минут. Насосы отключились при снижении уровня воды до нижней точки срабатывания поплавка.

Представитель эксплуатирующей организации:  
Главный инженер управления по эксплуатации  
ТЦ «Першы нацыянальны гандлёвы дом»

А.П.Лагодич

Представитель филиала «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»:  
мастер СМР Н.Д.Фетисов