

09.10.2024 г.

## Акт

При осмотре квартиры №226 на объекте "Заслуженный микрорайон Лышца - 7. Школьный дом №8 по генплану" выявлены следующие замечания:

1. Многочисленные трещины и отслоения штукатурки.
2. Розетки на стене вмонтированы в штукатурку в кол-ве 3 шт.
3. Трубы на водоснабжение и канализационная труба на кухне установлены вплотную к перегородке. Нет возможности дальнейшего монтажа собственнику.
4. По всей квартире в полах отсутствует демпферная лента.
5. Отслоение стяжки пола в одном месте.
6. По окончании работ по устранению замечаний убрать мусор.

Выявленные замечания устранить в срок до 31.10.2024 г.

Инженер по кач-ву  
ф.л. СЧ-199



А.Л.Карлов.

09.10.2024



Дуденков А.В.