

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-
29, 374-81-12

BY85BPSB30121026890139330000 Рэгіянальная Дырэ

кцыя №700 ААТ «ЗберБанк»,

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК ВPSBВY2X

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-

81-12 BY85BPSB30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,

пр. Машерова, 80

ВІК ВPSBВY2X

УНН 100345799, ОКПО 01279346

11.10.2024 № 01-03/940
На № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Директору филиала «СУ-200»

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

О замечаниях ПСД

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. 19-я очередь строительства» КПП-60, КПП-65 сообщает, что для отделки фасада проектом (листы 7 проекта 21.004.19-60-АР, 21.004.19-65-АР «Ведомость отделки фасадов») предусмотрено декоративно-защитное штукатурное покрытие с применением акцентной штукатурной техники по типу «Brick» по типу Caparol Capatect Kreativtechnik, а на листах 9-АР проектов указана обычная защитно-отделочная штукатурка. Также объемы работ по спецификации систем утепления (л.9-АР) превышают объемы работ по ведомости наружной отделки (л.7-АР).

Просим привести в соответствие листы 7 и 9 вышеуказанных проектов с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

Директор филиала «СУ-211»

А.Э. Лазаренко

Гулицкая О.Н.

374-87-38