



**Адкрытае акцыянернае таварыства
«МИНСКМЕТРАПРАЕКТ»
(ААТ «МИНСКМЕТРАПРАЕКТ»)**

вул. Саламяная, 13, 220088, г. Мінск
Тэл./факс (017) 285 32 23
E-mail: metropr@metropr.by
Р/р ВУ06ВПСВ30121035670179330000
ААТ «Сбер Банк»
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100021050, АКПА 04726923

**Открытое акционерное общество
«МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»
(ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»)**

ул. Соломенная, 13, 220088, г. Минск
Тел./факс (017) 285 32 23
E-mail: metropr@metropr.by
Р/с ВУ06ВПСВ30121035670179330000
ОАО «Сбер Банк»
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100021050, ОКПО 04726923

11.10.2024 № 15-13/2947

На №02-3580/15 от 27.09.2024

На №07-3595/15 от 27.09.2024

На №07-3518/15 от 24.09.2024

На №1693-07 от 26.09.2024

На №18-05/3095 от 24.09.2024

Директору
государственного предприятия
«Дирекция по строительству
Минского метрополитена»
Царуну П.Ф.

О корректировке ПСД по АПТ

Начальнику УПТК и производства
УП «УКС Мингорисполкома»
Яськевичу А.И.

Директору СМУ-2
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
Воронкову Ю.В.


ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» рассмотрело письма УП «УКС Мингорисполкома» № 18-05/3095, № 18-05/2477 от 24.09.2024, №18-05/2877, №18-05/3066 от 20.09.2024 по вопросам монтажа системы водяного пожаротушения по объекту: «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо». 3-я очередь. 2 пусковой комплекс. Станция Корженевского» и сообщает:

1) объемы работ, материалов и оборудования неучтенные сметой 07/16-АПТ1.ДС1. - материал «прокладки Д-80...200», «муфты Ду32...50»; «контргайки», «гайки», «болты» и «хомуты» и учтенные спецификацией 07/16-АПТ1.СО, а также электроконтактные манометры в количестве 6 шт. (по 2 шт. на каждую станцию), дополнительно учтены в сметах 07/16-АПТ1, АПТ2 (том. 6, изм.4, Лок. см 1.5) и 07/16-АПТ1, АПТ2 (том. 6, изм.3, Лок. см 1.2). Сметы и чертежи переданы в ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» по накладной №925 от 30.09.2024.

2) трубопроводы для подключения пожарных машин диаметром 57 и 89 для опорожнения дренажного приемка системы предусмотрены чертежами В1М/3-201-59-НВК1 (смета В1М/3-201-59-СТ2) на наружное водоснабжение и внутреннюю канализацию. Чертежи переданы по

накладной №941 от 03.10.2024 и смета передана по накладной №944 от 03.10.2024 в ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена».

Заместитель главного инженера

 А.В.Мурач