

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАЎНІЧЫ ТРЭСТ № 4»

Філіял

«Будаўнічае ўпраўленне №26»

вул. К. Чорнага, 33а 220012, г. Мінск,

Тэлефон/факс: +375 17 272-48-22

<http://su26.by>, e-mail: su26@stroytrest4.by

р/с ВУ32ВПСВ30121021330199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700 па г.Мінску і

Мінскай вобласці

ААТ «Сбер Банк» г. Мінска

БИК ВПСВВУ2Х

УНН 100345666 АКПО 01279547



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»

Филиал

«Строительное управление №26»

ул. К. Чорного, 33а, 220012, г. Минск,

Телефон/факс: +375 17 272-48-22

<http://su26.by>, e-mail: su26@stroytrest4.by

р/с ВУ32ВПСВ30121021330199330000

в Региональной дирекции №700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер Банк» г. Минска

БИК ВПСВВУ2Х

УНН 100345666 ОКПО 01279547

14. 10. 2024г. № 3877
на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру УП «УКС
Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Филиал «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» согласно договора строительного подряда от 05.04.2024 № 10/26-2024 выполняет строительномонтажные работы по объекту: «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы N4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории».

В процессе демонтажа существующего крыльца КР№1 было установлено, что в его основании выполнена подсыпка из боя керамического кирпича и прочего строительного мусора непригодного для дальнейшего использования.

Просим Вас дополнить сметную документацию нормативами на устройство песчано-гравийного основания и обратной засыпки крыльца КР№1 между осями Е-Н/1 согласно пункту 8 (лист 104 комплекта чертежей 22.013-КР1) и передать в наш адрес для дальнейшего производства работ.

Заместитель главного инженера
Филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

Д.Н.Высоцкий

Исп. Худина Е.Н. (29)381-22-25

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром