


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Насосная станция автоматического пожаротушения</u>							
1	Насос консольный <u>центробежный NB100-250/242, NIS125-100-250/90</u> /2.1/				шт	2	754 738	1-рабочий 1-резервный
	Q=211.68м³/ч H=81м с электродвигателем N=90.0кВт							
2	Повысительная установка с баком <u>Aikon PBS 1 CDM 5-14</u> /2.2/	Grundfos			шт	1	96	
	с электродвигателем N=2.2кВт с муфтовым соединением							
3	Насос дренажный Гном 25-20 с электродвигателем N=3,6кВт.				шт.	2	110	1-рабочий 1-резервный
	Q=25м³/ч; H=20м.							
4	Таль ручная передвижная червячная г.п.1.0т.				к-т	1		
5	Манометр показывающий 1,6 МПа (16кГс/см²)	МП4-V-16 ТУ 25.02.180335-84			шт	4	1.2	
6	Манометр электроконтактный 1,6 МПа (16кГс/см²)	ДМ20.10G-16-1,5 ТУ 311-0225591.006-90			шт	3 5	1.2	
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный, Ру 1,6МПа (16кГс/см²), Ду15	14M1-16 ТУ-26-07-1061-73			шт	7 9	0,26	
8	Датчик-реле уровня, вертикальный	РОС-301-1-2,5-200			шт	2	0,65	
9	Головка муфтовая напорная ГМ-80	ГОСТ Р 53279-2009			шт.	2	0.5	
10	Головка-заглушка ГЗ-80	ГОСТ Р 53279-2009			шт.	2	0.2	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в спецификации, могут быть использованы аналогичные иных производителей при условии соответствия их технических характеристик проектным данным.

Изм.	Кол.ч.	Лист	Индок	Подпись	Дата	07/16-АПТ1.СО			
4	1	-	10-24	<i>[Signature]</i>	09.24	Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст.Корженевского до ст.Юбилейная с электродено. 3-я очередь. 2 пусковой комплекс."			
3	1	-	07-24	<i>[Signature]</i>	09.24				
2	3	-	05-24	<i>[Signature]</i>	05.24				
ГИП		Шиманович		<i>[Signature]</i>	08.16	Ст. Корженевского.	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец		Слободчиков		<i>[Signature]</i>	08.16		С	1	18
Разраб.		Краско		<i>[Signature]</i>	08.16				
Н.контр.		Слободчиков		<i>[Signature]</i>	08.16	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	 ООО "Ровалэнт Инжиниринг" г. Минск		

Формат А3