

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
ДА «Мінская гарадская жылёвая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДОКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)  
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

11.10.2024 № 25-1-13/У-124  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО «МАПИД»

Ул. Р.Люксембург, 205  
220036, г. Минск

О рассмотрении документации

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» (далее – предприятие), рассмотрев письмо от 01.10.2024 №17-7/7417 о согласовании места установки башенного крана для объекта «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая – ул. Глаголева – 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске», в рамках компетенции сообщает следующее.

В представленном проектном решении установка башенного крана предусмотрена на существующей сети хозяйственно-бытовой канализации Д250 ПВХ, которая находится в эксплуатационной ответственности предприятия. Данный вариант размещения башенного крана противоречит (не позволяет обеспечить выполнение) п.2.6, п.2.8 действующих технических условий от 03.08.2023 № 03-5тк\633-29, выданных предприятием.

Начальник производства  
«Минскочиствод»

А.А.Кудрицкий

