



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«ГАРРАМАЎТАДАР МІНГАРВЫКАНКАМА»

вул. К. Цэткін, 49, 220004, г. Мінск
тел. (017) 373 20 68, факс (017) 373 16 12
E-mail: gorremautodor@grad-minsk.by

Р/р ВУ13 ВЛВВ 3012 0100 0198 6900 1001 у аддз. № 538
ААТ «Белінвестбанк» г. Мінск, вул. Каржа 11а,
BIC IBAN ВЛВВВУ2Х
УНП 100019869 ОКПО 05549245

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное производственное объединение
«ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРИСПОЛКОМА»

ул. К. Цеткин, 49, 220004, г. Минск
тел. (017) 373 20 68, факс (017) 373 16 12
E-mail: gorremautodor@grad-minsk.by

Р/с ВУ13 ВЛВВ 3012 0100 0198 6900 1001 в отд. № 538
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, ул. Коржа 11а,
BIC IBAN ВЛВВВУ2Х
УНП 100019869 ОКПО 05549245

11.10.2024 № 08/495
На № 177/77418 ад 01.10.2024

ОАО «МАПИД»

О предоставлении информации

ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», рассмотрев письмо ОАО «МАПИД» от 01.10.2024 № 17-7/77418 по вопросу возможности укладки подкрановых путей башенного крана на сети дождевой канализации Д 315 мм (пвх) при строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая - ул. Глаголева - 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске» (далее- Объект), сообщает.

В целях сохранности и обеспечения возможности эксплуатации сети дождевой канализации считаем недопустимым укладку подкрановых путей башенного крана на сети дождевой канализации Д 315 мм (пвх), для выполнения этих работ необходимо вынести существующие сети дождевой канализации за пределы укладки подкрановых путей. При выносе сетей дождевой канализации, находящейся в хозяйственном ведении ГП «Ремавтодор Московского района г. Минска», в установленном порядке оформить акты гибели имущества.

Кроме того, при выезде ГП «Ремавтодор Московского района г. Минска» на внеплановый осмотр сетей дождевой канализации в Московском районе, было выявлено повреждение сети дождевой канализации Д 315 (пвх) на площадке строительства Объекта, что свидетельствует о необходимости выноса сетей дождевой канализации из зоны производства работ.

Заместитель
генерального директора

А.Н.Ганчар