

## «Будтрэст №35»

220007, г.Мінск, вул. Валадзько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: [msu.trest35@mail.ru](mailto:msu.trest35@mail.ru)

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Филиал  
«Монтажное  
специализированное  
управление»

## «Стройтрэст №35»

220007, г.Минск, ул. Володько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: [msu.trest35@mail.ru](mailto:msu.trest35@mail.ru)

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 1615/02 от 17.10.2024  
на \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Директору филиала СУ-201  
ОАО «Стройтрэст №35»  
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

ОАО «Институт Белгоспроект»

«Об внесении изменений в ПСД»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрэст №35» по объектам 37.21-01  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир. 3-я очередь  
строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056  
мест в квартале №20» Бассейн» сообщаем Вам что:

### 37.21-02. Бассейн.

#### Раздел ОВ.

#### Система отопления.

1. Согласно проекту в бассейне предусмотрена установка радиаторов стальных панельных в оцинкованном исполнении марки KERMI THERM X2 PROFIL-K, тип FKO-33K, в процессе закупки данных отопительных приборов возникли логистические проблемы с их доставкой из-за рубежа, просим Вас заменить данные приборы на радиаторы секционные чугунные марки OGINT (паспорт на приборы прилагаем)
2. В системе вентиляции (приточной установки П1) не указана марка и технические характеристики диффузоров приточных щелевых, в связи с эксплуатационными особенностями в помещении бассейна просим внести в ПСД марку данных диффузоров, узел установки и крепления.

Приложение:

1. Паспорт на радиатор секционный OGINT- 1 шт.

Главный инженер

Исп. Гриб В.В.  
Моб: +375 44 704 45-48

Павинич М.А.