



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 18.10.2024 № 2149
на № _____ ад _____

Главный инженер, первый заместитель
директора КУП УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Первый заместитель генерального
директора- главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что для выполнения работ по прокладке кабельных распределительных линий раздел проекта 62.20-01-ЭМ в осях 13-Е; 12-А:Б с отм. 0.000 до +19.800 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» запроектированы монтажные отверстия в плитах перекрытия размерами 200x200. Фактически, с учетом количества проектных кабельных линий, необходимый размер монтажных отверстий должен составлять 300x300.

Учитывая вышеизложенное, просим откорректировать размеры монтажных отверстий и выдать откорректированную проектно-сметную документацию.

Главный инженер

А.В. Шостак