



КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ  
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА  
«Ракаўскі сацыяльны пансіонат «Іслачанка»

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,  
аг.Ракаў, Мінская вобл.  
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45  
E-mail: [d3@mintrud.by](mailto:d3@mintrud.by)

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Раковский социальный пансионат «Ислочанка»

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,  
аг. Раков, Минская обл.  
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45  
E-mail: [d3@mintrud.by](mailto:d3@mintrud.by)

от 18.10. 2024г. № 01-14/884

Коммунальное унитарное  
предприятие  
«Управление капитального  
строительства  
Миноблсполкома»  
ООО «Новлан»

При выполнении строительно-монтажных работ выявлено:

- В ходе проведения работ по устройству отмостки строительной техникой был поврежден газон (растительный слой перемешан с грунтом, уничтожены кусты возле корпуса №4, также разрушены пешеходные дорожки, бортовой камень по проезжей части);

- при производстве работ по устройству крыльца на корпусе №4,3,1 были демонтированы (разломаны) скамейки, которые числятся в организации как основное средство и размещалась на месте устройства монолитного пандуса;

- не отрегулированы створки стеклопакетов ПВХ (открывание/закрывание) на корпусах №№1,2,3,4

- после снятия парапетов на корпусе №4 потекла кровля, крытая шифером, где вода проникает на 3й и 2й этажи. Аналогичное замечание по кровле корпуса №3 над лестничными маршами.

-просим Вас учесть при ремонте санузлов согласно СН 3.02.12-2020 п.7 “ширина дверного проема в свету 0,9 м” дверь открывается наружу, порог отсутствует.

Просим при выполнении работ учесть указанные замечания и устранить их.

Директор

А.И.Ментюк