



ОКПО 01279429/5001  
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 21.10.2024 № 2187

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора-  
главному инженеру

УП «УКС Мингорисполкома»

Олиферчику Ю.П

Копия: Первому заместителю генерального

директора-главному инженеру

ОАО «Институт Белгоспроект»

Малиновскому М.И.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» просит учесть следующие замечания:

1) В соответствии с п.18 л.84 раздела 62.20-01-АР дверные блоки позиций 19 и 26 необходимо выполнить противопожарными и с охранной сигнализацией. Данные дверные блоки необходимо выполнить в соответствии с требованиями ТКП 652-2020: 2 класса защиты, класса стойкости ко взлому не ниже Д3 по СТБ 51 2.04-99. Данные дверные блоки с учётом всех этих требований не производятся (в ОРБ также отсутствуют). В приложении: письмо ОДО «Промметизизделия» от 26.09.2024г (где указано, по какой причине нет возможности изготовить данные дверные блоки). Просим доработать проектное решение и определиться какие именно характеристики являются приоритетными либо разработать принципиально новое проектное решение

2) Согласно конструкторской документации в плитах перекрытия запроектированы отверстия 200x200 для прокладки кабельных распределительных линий по разделу проекта 62.20-01-ЭМ. Фактически, с учётом количества проектных кабельных линий, необходимый размер монтажных отверстий должен составлять 300x300мм. Просим доработать проектное решение с целью увеличения размеров монтажных отверстий (в приложении: письмо УСР ОАО «Стройтрест №1» №1-10/7-1936 от 15.10.2024г)

Начальник

Прокопович Владислав +375-44-739-32-85

А. В. Домаш

26.09.2024, 15:33

Mail.ru Письмо от stalnik@tut.by

Чт, 26 сен 2024 15:30

Re: Запрос коммерческого предложения СУ-19 ОАО  
Стройтрест №1 заказ №198071 Поликлиника Минск-  
Мир



От: <stalnik@tut.by>

Кому: СУ-19 ОАО Стройтрест №1 <zakupki-19@mail.ru>

Добрый день.

Касательно требованию для дверей стальных противопожарных поз. 19,26 выполнить противозломными сообщаем, что показатели противопожарность и противозломность не могут быть совмещены в одной позиции (это разные СТБ и разные сертификаты). Также на противопожарные двери противоударную полосу не устанавливаем.

Показателя "сопротивление теплопередачи" у противопожарных дверей нет, поэтому примечания для поз.22,23 по поводу Т1 неуместны.

25.09.2024, 14:04, "СУ-19 ОАО Стройтрест №1" <zakupki-19@mail.ru>:

Добрый день!

Вышлите, пожалуйста, коммерческое предложение/счет на заказ во вложении. Будет ли у Вашей организации возможность изготовить двери согласно всем маркировкам по заказу.

С уважением,  
СУ-19 ОАО "Стройтрест №1"

факс (017) 399-11-43

+37529 122-08-89 Александра

+37544 723-02-54 Татьяна

[zakupki-19@mail.ru](mailto:zakupki-19@mail.ru)

[snab.su19@trest1.by](mailto:snab.su19@trest1.by)

**Реquisites:**

Строительное управление № 19

ОАО «Стройтрест №1»

220005, г. Минск, ул. Красная, 15

BIC: BPSBY2X IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

Региональная Дирекция №700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369 г. Минск, пр Независимости, 39

УНП 100366799, ОКПО 012794295004

Начальник Домаш А.В.

на основании доверенности №15-11/8 от 03.01.2024г

С уважением,

Стецко Оксана

гл. спец. отдела маркетинга ОДО "Промметизизделия" (товарный знак "СтальНик")

+375 44 746-82-17

+375 163 60-80-29



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество  
«Стройтрэст № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

*+ ДТ80*  
*Дырэктару в пр-т Машэрава*  
*внешн. эк-совету*  
*15.10.2024*

№ 1-10/7-1936  
ад \_\_\_\_\_

Начальнику СУ-19  
ОАО «Стройтрэст №1»  
Домашу А.В.

Настоящим сообщаем, что для выполнения работ по прокладке кабельных распределительных линий раздел проекта 62.20-01-ЭМ в осях 13-Е; 12-А:Б отм. 0.000-+19.800 по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» запроектированы монтажные отверстия в плитах перекрытия размерами 200x200. Фактически, с учетом количества проектных кабельных линий, необходимый размер монтажных отверстий должен составлять 300x300.

Учитывая вышеизложенное, просим обратиться в проектный институт для корректировки размеров монтажных отверстий.

Заместитель начальника

А.А. Мартынов

18 ОКТ 2024  
3324