

Камунальнае транспартнае ўнітарнае  
прадпрыемства «Мінскі метрапалітэн»  
Даччынае камунальнае ўнітарнае  
прадпрыемства «Дырэкцыя па  
будаўніцтве Мінскага  
метрапалітэна»

**Дзяржаўнае прадпрыемства  
«Дырэкцыя па будаўніцтве  
Мінскага метрапалітэна»**

проспект Незалежнасці 6, 220030, г. Мінск  
тел. +375 17 219 58 09; факс +375 17 396 97 81  
e-mail: kupdsmm@kupdsmm.by;  
https://kupdsmm.by

р/р ВУ23ВПСВ30121035760119330000  
у Рэгіянальнай Дырэкцыі №700 па г.Мінску і  
Мінскай вобласці ААТ «Сбер Банк»  
г. Мінск, пр-т Машэрава, 80 ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100119042 АКПА 01113522



Коммунальное транспортное унитарное  
предприятие «Минский метрополитен»  
Дочернее коммунальное унитарное  
предприятие «Дирекция по  
строительству Минского  
метрополитена»

**Государственное предприятие  
«Дирекция по строительству  
Минского метрополитена»**

проспект Независимости 6, 220030, г. Минск  
тел. +375 17 219 58 09; факс +375 17 396 97 81  
e-mail: kupdsmm@kupdsmm.by;  
https://kupdsmm.by

р/с ВУ23ВПСВ30121035760119330000  
в Региональной Дирекции №700 по г.Минску и  
Минской области ОАО «Сбер Банк»  
г. Минск, пр-т Машерова, 80 ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100119042 ОКПО 01113522

№ 02-4031/15 от 21.10.2024  
На № 18-05/3095 от 24.09.2024

Начальнику УПТК и производства  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Яськевичу А. И.

Директору СМУ-2  
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
Воронкову Ю. В.

## О предоставлении информации

В ответ на письмо №18-05/3085 от 24 сентября 2024 г. о корректировке проектно-сметной документации по системе автоматического водяного пожаротушения (проект №07/16-АПТ1.ДС1) на ст. «Корженевского» объекта «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. «Корженевского» до ст. «Юбилейная» с электродепо». 3-я очередь. 2 пусковой комплекс» государственное предприятие «Дирекция по строительству Минского метрополитена» направляет в Ваш адрес копию письма №15-13/2947 от 11 октября 2024 г. ОАО «Минскметропроект» о внесении изменений в проектно-сметную документацию по вышеуказанному проекту и сообщает, что проект и локальные сметы переданы УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» в установленном порядке.

Приложение: Копия письма №15-13/2947 от 11 октября 2024 г. ОАО «Минскметропроект» на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –  
главный инженер

М. П. Тишутин



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«МІНСКМЕТРАПРАЕКТ»  
(ААТ «МІНСКМЕТРАПРАЕКТ»)

вул. Саламяная, 13, 220088, г. Мінск  
Тэл./факс (017) 285 32 23  
E-mail: metropr@metropr.by  
Р/р ВУ06ВПСВ30121035670179330000  
ААТ «Сбер Банк»  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100021050, АКПА 04726923

Открытое акционерное общество  
«МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»  
(ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»)

ул. Соломенная, 13, 220088, г. Минск  
Тел./факс (017) 285 32 23  
E-mail: metropr@metropr.by  
Р/с ВУ06ВПСВ30121035670179330000  
ОАО «Сбер Банк»  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100021050, ОКПО 04726923

11.10.2024 № 15-13/2944

На №02-3580/15 от 27.09.2024

На №07-3595/15 от 27.09.2024

На №07-3518/15 от 24.09.2024

На №1693-07 от 26.09.2024

На №18-05/3095 от 24.09.2024

Директору  
государственного предприятия  
«Дирекция по строительству  
Минского метрополитена»  
Царуну П.Ф.

О корректировке ПСД по АПТ

Начальнику УПТК и производства  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Яськевичу А.И.

Директору СМУ-2  
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
Воронкову Ю.В.


ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» рассмотрело письма УП «УКС Мингорисполкома» № 18-05/3095, № 18-05/2477 от 24.09.2024, №18-05/2877, №18-05/3066 от 20.09.2024 по вопросам монтажа системы водяного пожаротушения по объекту: «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо». 3-я очередь. 2 пусковой комплекс. Станция Корженевского» и сообщает:

1) объемы работ, материалов и оборудования неучтенные сметой 07/16-АПТ1.ДС1. - материал «прокладки Д-80...200», «муфты Ду32...50»; «контргайки», «гайки», «болты» и «хомуты» и учтенные спецификацией 07/16-АПТ1.СО, а также электроконтактные манометры в количестве 6 шт. (по 2 шт. на каждую станцию), дополнительно учтены в сметах 07/16-АПТ1, АПТ2 (том. 6, изм.4, Лок. см 1.5) и 07/16-АПТ1, АПТ2 (том. 6, изм.3, Лок. см 1.2). Сметы и чертежи переданы в ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» по накладной №925 от 30.09.2024.

2) трубопроводы для подключения пожарных машин диаметром 57 и 89 для опорожнения дренажного приемка системы предусмотрены чертежами В1М/3-201-59-НВК1 (смета В1М/3-201-59-СТ2) на наружное водоснабжение и внутреннюю канализацию. Чертежи переданы по

накладной №941 от 03.10.2024 и смета передана по накладной №944 от 03.10.2024 в ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена».

Заместитель главного инженера



А.В.Мурач