ООО «НикаПроект»
Республика Беларусь
220040, г. Минск
ул. М.Богдановича, д.155,
оф. 810
УНП 191581623
тел./факс: +375 17 36 041 36
e-mail: nikaproekt@gmail.com

Банковские реквизиты:
расчётный счёт:
BY14REDJ 3012 1063 0960 1000 0933 в
ЗАО "РРБ-Банк",
BIC REDJBY22
адрес банка: 220024,
г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18

№ 2036-24 21.10.2024г.

На №18-13/7671т от 25.09.2024

УП «УКС Мингорисполкома»
Республики Беларусь, 220030,
г.Минск, ул.Советская, 17
Электронный адрес: mail@uks.by
Телефон: 8 (017) 200-70-93
Факс: 8 (017) 328-58-30

Об информировании

ООО «НикаПроект» по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 3 очередь строительства** в ответ на ваше письмо от 25.09.2024 №18-13/7671т сообщает следующее.

Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной документацией на строительство, заданием на проектирование, требованиями НПА, в том числе требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в проектной документации.

Разработка проектной документации выполнена в том числе с учётом требований СН 3.02.03-2019 "Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи стоянки автомобилей", утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 декабря 2019 №69. Согласно пункту 5.2.1.4 СН 3.02.03-2019 *"в гаражах-стоянках и на стоянках **необходимо предусматривать устройство зарядных станций для электромобилей**, количество которых должно определяться заданием на проектирование".*

Таким образом, с учётом требований п. 5.2.1.4 СН 3.02.03-2019 и п.19.2.3 задания на проектирование (в редакции дополнения №3) в проектной документации предусмотрены два машиноместа для электромобилей и установка двух зарядных станций.

С учётом вышесказанного и принимая во внимание требования пункта 34 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008г. №1476 "Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации", отступление от требований СН 3.02.03-2019 в части исключения из подземного гаража-стоянки станций для электромобилей возможна при условии согласования данных отступлений Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Главный инженер проекта М.И.Працуто

Працуто М.И.
+375 29 353 38 49