

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Раданира»

Республика Беларусь, 222712, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фурманова, д.33, офис №3/1.

УНП 693282525, email: dan2401@mail.ru

+375291277126

13.10.2024 г. №132/09

ОАО «Минскпромстрой»

Юр. адрес: 220102, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 144, каб. 27.

Почтовый адрес: 220034 г. Минск, пер. Войсковый, 12 тел.

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений
от «04» октября 2024 г. №1-25/3779

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию по вопросам неудовлетворительной работы оборудования мультимедийного комплекса актового зала Спортивно-культурного центра на объекте «Строительство нового комплекса зданий и сооружений учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД по г.Минску и Минской области с республиканской общесоматической больницей, г.Минск»

По вопросу работы видеостены (засветы, изменения цвета, затемнение на отдельных матрицах) ООО «Раданира» не производила монтаж и подключение данного оборудования. Одной из предполагаемых выявленных причин недостатков в работе модулей видеостены возможно, несоответствующее нормам качество электричества, что будет выявлено после заключения лаборатории, или сбои в работе самих матриц.

Причина шума на акустических системах, возможна при некорректном распределении электроэнергии по потокам, что будет известно после заключения лаборатории.

Сбои в работе конференц-микрофонов устранены, путем внесения изменения в подключение микрофонов.

ООО «Раданира» не являлась поставщиком оборудования управления концертными акустическими системами.

№ п/п	Содержание предписания	Сведения исполнения
1	<p>В срок до 09.10.2024г. идентифицировать причины выявленных дефектов в работе оборудования; согласовать со службой эксплуатации порядок проведения необходимых корректирующих действий в рамках пуско-наладочных работ</p>	<p>Заключен договор с ООО "ЭнергоэффектПро" по измерению показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в одном пункте контроля на протяжении 7 суток, а также измерению состава и величины высших гармоник тока с последующей передачей результатов измерений ОАО «Минскпромстрой».</p> <p>Установлено оборудование для проведения замеров ПКЭ с 14.10.2024 года по 22.10.2024 года.</p> <p>Произведено разделение на три выхода для исключения некорректной работы конференц-микрофонов.</p>
2	<p>В срок до 13.10.2024г. обеспечить устранение дефектов (системно возникших отклонений) в работе оборудования согласно акту Ф.С-23 от 01.10.2024г. в рамках исполнения гарантийных обязательств</p>	

С учетом проведения измерений показателей электрической энергии и получения заключения о качестве, просим перенести сроки выполнения пункта 2 предписания до 01.11.2024 года.

Приложения:

1. Договор между ООО «Раданира» и ООО "ЭнергоэффектПро" по измерению показателей качества электрической энергии (ПКЭ) и измерению состава и величины высших гармоник тока.
2. Договор между ООО "ЭнергоэффектПро" и ООО «АЭСАТ ЭЛЕКТРИК»

Управляющий
б/п

Данилова О.В.

