

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ
КАМБІНАТ»
(ААТ «МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ
КАМБІНАТ»)

вул. Панамарэнкі, 43, 220015, г.Мінск
тэл./факс/прыёмная(+375 17) 256-99-47
E-mail: info@minskdsk.by
IBAN BY75BPSB30121097340599330000
BIC BPSBBY2X
у РД № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»
пр. Машэрава, 80, г.Мінск
УНП 100258980, АКПА 01279754

23 10 доку № 22/4362
На № _____ ад _____



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ»
(ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ»)

ул. Пономаренко, 43, 220015, г.Минск
тел./факс/приёмная (+375 17) 256-99-47
E-mail: info@minskdsk.by
IBAN BY75BPSB30121097340599330000
BIC BPSBBY2X
в РД № 700 в ОАО «БПС-Сбербанк»
пр. Машерова, 80, г. Минск
УНН 100258980, ОКПО 01279754

Копия

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
Директору
ПКУП «Минскпроект»
Зизову В.В.

О внесении корректировки
в ПСД

ОАО «Минский домостроительный комбинат» направляет в Ваш адрес письмо, б/н от 21.10.2024 г. по объекту «Многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 102-й Дивизии – Основателей в г. Минске. Повысительно-насосная станция №2» от субподрядной организации ООО «БелБурСтрой», выполняющей работы по монтажу АСКУЭ.

Приложение:

Письмо: б/н от 21.10.2024 г. от ООО «БелБурСтрой» - 1 лист.

Заместитель главного
инженера

И.П.ЯКИМОВ

Громыко В.Н.
Директор
21.10.24

Директору
ОАО «Минский домостроительный комбинат»
Громыко В.Н.

Информируем Вас, что в ходе проведения работ по ЭФИ на объекте: «Многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии-Основателей в г. Минске» (строительство повысительной насосной станции №2) было установлено, что система АСКУЭ спроектирована от системы «Энергомера», а электрические счетчики от системы НПОО «ГРАН система-с», что противоречит слаженной работе АСКУЭ.

Белозушко В.И.
Для направления письма
заказчику, копия проектирующей
инстанции
22.10.2024

Управляющий

21 октября 2024г.

П. К. Поплавский

ОАО «Минский
домостроительный комбинат»
«21» 10 2024г.
Вход. № 4888