



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №1»

**Будаўнічае ўпраўленне №94**  
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)  
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №1»

**Строительное управление №94**  
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск  
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)  
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
в Региональной дирекции №700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 28.10.2024 № 2308  
ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора -  
главному инженеру  
УП «УКС МГИ»  
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

О внесении изменений в  
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:  
**«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества  
детей и молодежи в г. Минске»** согласно договору строительного подряда от 23.08.2024  
№ 50, анализируя проектно-сметную документацию, считает необходимым рассмотреть  
следующие вопросы:

Согласно разделу проекта 23.020.0.1-КЖ1 размеры указанные в разрезах 1-1 ... 6-6  
лист 6,7 неверные. В разрезе 5-5 величина защитного слоя бетона фундаментной плиты  
составляет 35мм, тогда как расстояние до центра продольного стержня 60мм (данный  
размер должен быть 35+10+5=50мм). Также обращаем ваше внимание, что при  
соблюдении величины защитного слоя и размеров \*165мм\*, \*265мм\*, \*365мм\* между  
крайними стержнями, размер 150мм фактически получить не может.

На основании вышеизложенного просим Вас откорректировать проектно-сметную  
документацию и указать размер согласно уточненным данным.

Приложения: разрез 5-5 на 1л.

И.о. начальник СУ-94  
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В. Повод

