

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

Будаўнічае
ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X
г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100308601



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

Строительное
управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)
ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X
г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100308601

31.10.2024 № 51-6/1814

на № _____ ад _____



Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
копия:
Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.
Начальнику ПУ ОАО «МАПИД»
Демешкевичу Р.О.

СУ-101 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале "Магистр" по ул. Ф. Скорины в г. Минске. Жилой дом №1 по г/п» проектом №23.724.000.01-ВК для сетей К1, К1.1 ниже 0,000 предусмотрены трубы и фитинги из минерализированного полипропилена SN10, PN3. Фактическая стоимость данных материалов значительно превышает сметную, в необходимом количестве материал отсутствует у поставщиков и возникают сложности их поставки.

Для исключения срыва сроков выполнения работ по устройству инженерных коммуникаций техподполья просим пересогласовать материал согласно записи в журнале авторского надзора в части замены полипропиленовых труб SN10, PN3 на трубы полипропиленовые канализационные по ГОСТ 32414-2013 с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

О принятом решении по данному вопросу просим уведомить нас письменно.

Приложение: Копия учетного листа №10 журнала авторского надзора – 1л.

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер



В.Е.Подольничик

