



Минский  
Городской  
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»  
(ООО «МГТ»)  
Республика Беларусь, 220070  
г. Минск, ул. Солтыса, 187  
тел. (017) 322-03-02  
факс (017)399-17-95  
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»  
ул.Сурганова, 43-47, 220013, г.Минск.  
УНП191645670 ОКПО 380088205000  
e-mail: [mgtp@tut.by](mailto:mgtp@tut.by)  
[www.mgtp.by](http://www.mgtp.by)

Limited Liability Company «Minsk city technopark»  
(LLC «MCT»)  
Republic of Belarus, 220070  
Minsk, Soltysa str., 187  
phone (017) 322-03-02  
fax (017) 399-17-95  
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»  
Surganova str.,43-47, 220013, Minsk  
**191645670** NSBO 380088205000  
e-mail: [mgtp@tut.by](mailto:mgtp@tut.by)  
[www.mgtp.by](http://www.mgtp.by)

04.11.2024 № 24-01/2590

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «Минскпроект»  
УП «УКС Мингорисполкома»

### О несоответствии высоты подъема

При проведении работ по монтажу кранов мостовых на объекте: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» (1 очередь здание №2) выявлено несоответствие высоты подъема крана фактическому его расположению. По проекту высота подъема крана - 6,0 м., а фактически - 8,2 м.

В связи с вышеизложенным, необходима замена электроталей с высотой подъема 6,0 м. на высоту подъема 9,0 м. в количестве 16 шт.

Приложение: Письмо №683 ООО «Тусон» от 04.11.2024 г.

Начальник отдела  
капитального строительства

О.М.Кез