



**Общество с ограниченной ответственностью «Тусон»**

РБ, 210034, г. Витебск, ул. Двинская, 23Б, т/ф 8(0212) 65-33-18,  
+375 29 666-91-06, e-mail: [tucson@tut.by](mailto:tucson@tut.by) www: [tucson.by](http://tucson.by),  
р/сч BY49PJCB30122027451000000933 в ЦБУ №200 "Приорбанк" ОАО,  
г.Витебск, пр-т Строителей, 11А, БИК PJCBVY2X, ОКПО 500087162,  
УНП 390021370



Исх. № 683 от 04.11.2024 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «Минский городской технопарк»

Настоящим письмом сообщаем, что при проведении монтажа кранов мостовых, поставленных на адрес: г.Минск, пр-т Партизанский, 8, согласно договору поставки №151/24а от 30.04.2024г. для комплектации объекта строительства: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске» (1 очередь) (здание №2) выявлено, что параметр – высота подъема крана (по паспорту - 6,0м) не соответствует фактической высоте расположения крана. Кран находится на высоте 8,2 м. Соответственно электроталь с параметром высоты подъема крюка – 6,0 м, входящая в состав крана мостового, не обеспечивает рабочую высоту подъема крюка.

По факту сложившейся ситуации, необходимо произвести замену электроталей с высотой подъема 6,0м в количестве 16 штук на электротали с высотой подъема – 9,0м.

Директор \_\_\_\_\_

Радышин Д.Я.

8 0212 65 73 16  
+375 29 363 91 06  
[tucson@tut.by](mailto:tucson@tut.by)