

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
ВІС банка BPSBВУ2Х пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ ўПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
ВІС банку BPSBВУ2Х пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

05.11.2024 № 04-1793

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 11 очередь и 17 очередь строительства направляет Вам копию письма Филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» №882 от 31.10.2024г просит Вас внести изменения в проектно-сметную документацию.

Приложение:

Копия письма Филиала УСР на 1 экз. на 1 листе.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

от: АДИ

ТЕЛ: 80172194425

31 ОКТ 2024 10:17 СТР1

Минский филиал
Управление

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
тэл. / Факс (+ 375-17) 234-13-51
e-mail: usrst35@gmail.com

р/р (IBAN) BY40BPSB30121731660159330000
Рэгіянальная дырэцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»
г. Мінск, пр-кт Машэрава, 80,
ВІС банка ВПСВВУ2Х,
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
тел./ факс (+375-17) 234-13-51
e-mail: usrst35@gmail.com

р/с (IBAN) BY40BPSB30121731660159330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк» г. Минск, пр-кт Машерова, 80,
ВІС банка ВПСВВУ2Х,
УНП 102383121

Исх № 882 от 31 октября 2024 г.

✓ «ООО МГТ» Кезу О.М.

✓ Директору СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»
Горбачику А.М.

Мингорисполком

✓ УП «Минскпроект»

При производстве работ на объекте: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске», выявлены следующие замечания проекта:
11 очередь – проект 21.004.11-3-ЭМ лист 43 (план кровли с расположением системы молниезащиты) отсутствует молниезащита АБК (12 корпус) и АБК (11 корпус) и 47 корпус, однако согласно проекта лист 46 «Фасады здания с расположением системы молниезащиты» указаны опуски с привязкой (размерами) этих зданий. Всего 163 опусков=2282 м круглого проводника из оцинкованной стали диаметром 8мм, а в спецификации 800м.

Для молниеприемной сетки используется универсальный держатель с бетоном, Так как он монтируется на неровной поверхности, для его монтажа требуется клей. В ПСД он отсутствует.

Для крепления молниеприемных мачт высотой 14м используются бетонные основания NL 0500-40 кг (15шт на одну мачту). Соответственно для крепления 7 мачт нужно 105 бетонных оснований, а в спецификации и смете 3028 дано 85 шт.

Добавить коробка KM209 -100шт. для контрольного соединения на опусках молниезащиты.(в местах прохода людей)

17 очередь- проект 21.004.17-6-ЭМ просим предоставить узел крепления труб для прокладки кабелей по кровле.

Для крепления кабельных лотков в производственной части используем кабельные прогоны УЭМИТ 66-00.

В спецификации 21.004.17-6-ЭМ,СО и смете отсутствуют ящики с рубильником (ЯР1, ЯР3, ЯР5, ЯР7, ЯР9, ЯР11, ЯР13, ЯР15, ЯР17) для подключения кран-балок.

Просим откорректировать ПСД согласно наших замечаний.

И.О. директора ф-л «УСР»

Воретенников Е.А.

Исп. Борисенко В.А. 8029 330 59 73

Филиал Строительное управление №35	
ОАО «Стройтрест №35»	
ВХОД. №	1471
" 3 " 10	2024 г.
Основ. докум.	листов
Приложено	листов