

Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рахунак BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

*05.11.2014 № 03-1/2459*

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Открытое Акционерное  
Общество «МАПИД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О внесении изменений

УММ ОАО «МАПИД» по объекту строительства: «**Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г. Минске**». Наружные сети теплоснабжения, сообщает, что сметой 201 п.30 неверно учтена расценка (работа) на теплогидроизоляцию стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм, т.к. проектом 60-ПР/22-00-ТС предусмотрен диаметр 89/250 мм (материал учтен верно).

Просим внести изменения в смету в части расценки (работы) и письменно уведомить о принятом решении.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

*Д.В. Гарбуз*