

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by тэл. (017)

397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр.Машэрава, 80

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Машерова, 80

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

06.11.24 № 16/01-3388

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора –  
главному инженеру  
КУП «УКС Мингорисполкома»

### О корректировке ПСД

При реализации проекта по электроснабжению на объекте «Застройка квартала в границах ул.Рыбалко – ул.Велозаводская – ул.Нахимова» 1-я очередь строительства, выявлены ошибки в проекте – проектно-сметной документацией (56-ПР/19-00-ЭК.1, лист 2,3) не учтена установка подкоса, УЗВЛИ, У1М к существующей опоре ВЛ-0,4 кВ №1 по адресу г.Минск, ул.Велозаводская, 10, из-за чего эксплуатирующая организация не даёт допуск на работы по подключению наружного освещения, пуско-наладочных работ.

Прошу выполнить корректировку ПСД в кратчайшие сроки и передать в наш адрес проектно-сметную документацию.

Начальник УМ-70

Р.Б.Бобрик

01 Звезда (029) 626 26 54

