

**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»**
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрес: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»**
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

05.11.2024 № 01-02/ *2193*
На № _____ от _____

ОАО «Стройтрест №4» СУ-26
УП "УКС Мингорисполкома"
УП «Минскпроект»

О дополнительных работах

Общество с ограниченной ответственностью «Телекомсвязьстрой» по объекту: **«Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и Воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройства прилегающей территории»** сообщает что для монтажа кабельной линии 0,4кВ согласно проекта №22.013-ЭК, отсутствуют свободные вводы в кабельный канал ТП-119. В связи с чем требуется предусмотреть дополнительно сверление отверстий ф110мм 22шт в блоках фбс фундамента ТП, также требуется труба ПНД 110мм 33м для ввода кабеля в ТП.

Зам.Директора

О.Н.Норко