



ОКПО 01279429/5001  
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

06.11.2024 № 2305

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Инспекция департамента контроля  
и надзора за строительством по  
Минской области  
государственному строительному  
инспектору  
Нападий А.С.  
ТН КУП «УКС Мингорисполкома»  
ОКК ОАО «Стройтрест №1»

В ответ на Ваше требование(предписание) №08-06/430 от 07.10.2024 г., по объекту: «Возведение больницы с поликлиникой в г.Заславле».1-я очередь строительства. СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» информирует о устранении выявленных нарушений:

П.1- устранено. Проемы в перекрытиях закрыты сплошным настилом. Перепады по высоте 1,3 м. и более, менее 2 метров от края перекрытия ограждены защитным ограждением.

П.2 устранено. Строительные отходы с этажей и строительной площадки убраны в контейнеры для отходов.

П.3 устранено. Арматура на строительной площадке хранится в соответствии с требованиями ТНПА и местами складирования указанных в ППР.

По пунктам №4-6,9,11-12 замечания будут устранены до 29.11.2024.


П.10.устранено.Акт освидетельствования скрытых работ подписаны представителями авторского и технического надзора, разделы 2,3,4 журнала производства работ заполнены в соответствии с требованиями ТНПА, сделаны отметки о выполнении указаний представителя технического надзора в разделе№6.

П.7-8 будут устранены субподрядной организацией СУ-4 ОАО «Стройтрест№1», выполнявших данный вид работ, до 21.11.2024 г.

П.11-13 будут устранены субподрядной организацией ОАО «Пандастрой», выполнявших данный вид работ, до 21.11.2024 г.

Главный инженер

Шостак А.В.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Чувашев С.В. (29)179-82-59