



11.11.2024 № 237/2

Проректору
УО «Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники»
Хаткевичу В.К.

Копия:
Коммунальное унитарное предприятие
«УКС Мингорисполкома»

На Ваше письмо от 01.11.2024 №24-23/6905 ООО «Рустеп» сообщает, что 31.10.2024 производилось ежегодное техническое освидетельствование лифта рег. № 24-32-29578 производства ООО «Рустеп» по адресу, г. Минск, ул. Семашко, 35А.

При этом присутствовали представители следующих организаций:

- УО «БГУИР» Жердецкая В.М. (владелец лифтов);
- ООО «Мегаполис-Эксперт» Витунов А.В. (экспертная организация);
- ООО «Интер-Лифт» Жильский А.Л. (обслуживающая организация);
- ООО «Вертикальный транспорт» Сопранович А.Е. (организация поставщик оборудования, дилер ООО «Рустеп»);
- ООО «Рустеп» Терехов А.Е. (организация производитель оборудования).

На момент проведения испытаний лифта, направляющие лифта и противовеса были выравнены, ловители отрегулированы (устранены замечания указанные в акте осмотра лифтов от 02.09.2024).

Лифт рег. №24-23/6905 бросание на ловители отработал в штатном режиме.

Лифт рег. №24-32-29576 испытаниям не подвергался, ввиду износа шкива ограничителя скорости и шкива натяжного устройства. На шкивах имеется фигурная выработка, появляющаяся в случае, когда при монтаже канат не был раскручен и в ходе эксплуатации канат вращался и «съедал» шкивы.

ООО «Рустеп» считает неправомерным обращение УО «БГУИР» к дилеру и производителю лифтов с требованием выполнения гарантийных обязательств. По вопросу замены вышедших из строя шкивов и каната следует обращаться к организации выполняющей монтаж данного оборудования, после работы комиссии в составе представителей Заказчика, генподрядчика, монтажной организации и др.

При испытании лифта установлено, что обслуживающая организация не изучает техническую документацию на лифты. Так, обслуживающий персонал не знал, что после бросания на ловители необходимо производить регулировочные работы по выставлению зазоров ловителей и вкладышей кабины.

ООО «Рустеп» для недопущения выхода из строя лифтового оборудования предлагает УО «БГУИР» заключить договор на техническое обслуживание с нашим дилером на территории Республики Беларусь ООО «Вертикальный транспорт».

Генеральный директор

А.А.Волошин

