

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙТРЕСТ № 35»

**ФИЛИАЛ «УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННО-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»**

220013 г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 Тел/факс (017)238-92-81, 397-24-71 e-mail: uprk35@mail.ru  
УНН 101106143 ОКПО 01279346 Р/счет BY79BPSB30121029340169330000  
в Региональной Дирекции №700 ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр-т Машерова, 80 БИК BPSBBY2X

«13» 11 2024г. № 553  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»  
Борейко В.А.

УП «УКС Мингорисполкома»

ОАО Институт Белгоспроект

Филиал УПТК ОАО «Стройтрест №35» по объекту строительства «Модернизация с элементами реконструкции здания УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска, ул. Якубовского, 33» просит внести изменение в проектно-сметную документацию по огнезащите воздуховодов (ПТК-ВЕНТ-МБОР-ОВ-5Ф) и теплоизоляции матами МВС 75/А толщиной 40 мм. систем вентиляции П2-200/150; П2-200/200; П2-200/200; П2-200/200; П2-400/250; П2-400/300; П2-300/250; П5-200/300; П8-200/400 с отм. 0.000 до отм. +3.050 в осях 4-5/В-Г, т.к. перекрытие в шахте на отметке 0.000 отсутствует согласно проекта.

Директор



А.Р. Лепунов