

Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Установа адукацыі  
«Беларускі  
дзяржаўны  
універсітэт інфарматыкі  
і радыёэлектронікі»



Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Учреждение образования  
«Белорусский  
государственный  
университет информатики  
и радиоэлектроники»

вул. П.Бровкі, 6,  
220013, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 32 35,  
факс +375 17 270 20 33  
e-mail: kanc@bsuir.by  
Разліковыя рахункі:  
бюджэтны  
BY778LBB36040100363945001001  
пазабюджэтны  
BY568LBB36320100363945001001  
у Дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
БІК BLBBBY2X  
УНП 100363945, АҚПА 02071889

ул. П.Бровки, 6,  
220013, г. Минск  
тел. +375 17 379 32 35,  
факс +375 17 270 20 33  
e-mail: kanc@bsuir.by  
Расчётные счета:  
бюджетный  
BY778LBB36040100363945001001  
внебюджетный  
BY568LBB36320100363945001001  
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
БИК BLBBBY2X  
УНП 100363945, ОКПО 02071889

01.11.2024 № 24-28/6905

№

ад

Директору  
ООО «Вертикальный транспорт»  
220053, г. Минск, Долгиновский тракт  
175А

Техническому директору ООО  
«Рустеп»  
Терехову А.Е.  
141733, Московская обл., г.Лобня,  
Краснополянский тупик 2

Копия: Коммунальное унитарное  
предприятие «УКС  
Мингорисполкома»

## О выполнении гарантийных обязательств

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» сообщает, что обслуживающей организацией ООО «Интер-лифт» предоставлен дефектный акт, в котором отражен износ шкива ограничителя скорости (фигурная выработка) и шкива натяжного устройства (фигурная выработка) лифта рег. №24-32-29576 (г.Минск, ул. Семашко, 35А), произошедших по мнению обслуживающей организации в следствии кручения каната ограничителя скорости и не соответствии твердости каната и шкивов.

Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет. Гарантийный срок на лифтовое оборудование составляет 36 месяцев со дня подписания «Акта приемки в эксплуатацию лифтов» (с 18.12.2023г. по 17.12.2026г.).

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» считает произошедшее гарантийным случаем и предлагает произвести замену деталей, узлов указанных в дефектном акте: шкива ограничителя скорости, шкива натяжного устройства, каната за счет завода-изготовителя.

Учитывая, что в общежитии по адресу ул. Семашко 35А проживает 530 студентов на 20 этажах, а в работоспособном состоянии находится только 1 лифт из 4х, просим произвести замену в кратчайшие сроки до 20 ноября 2024г.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ответ на данное письмо просим направить по адресу г. Минск, ул. П.Бровки, 6, индекс 220013 (413 каб. – 2 корп.) или на электронную почту kanc@bsuir.by с пометкой для ОГЭ.

Приложения: фото шкифов и дефектный акт ООО «Интер-лифт».

Проректор

Жердецкая В.М. 8-017-293-86-61

В.К.Хаткевич

Фото шкивов

