

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)

Праектнае ўпраўленне

вул. Р. Люксембург, 205, к. 410
220036, г. Мінск

Тэл./факс (+375 17) 209-87-87

Р/раxунак BY94BLBB30120102389622001001
BIC BLBBVY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 102389622

E-mail: pu@mapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
(ОАО «МАПИД»)

Проектное управление

ул. Р. Люксембург, 205, к. 410
220036, г. Минск

Тел./факс (+375 17) 209-87-87

Р/счет BY94BLBB30120102389622001001
BIC BLBBVY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 102389622

E-mail: pu@mapid.by

14.11.2024 № 70/8-3/706

на № _____ ад _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Мирголовскому С.Н.

Первому заместителю генерального
директора-главному инженеру
ОАО «МАПИД»
Маслову А.С.

О внесении изменений
по лифтам

На Ваш исходящий от 06.11.2024 №18-05/9987 по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф.Скорины в г.Минске» сообщаем следующее:

-раздел КЖ1 на лифт грузоподъемностью 450 кг разработан в июле 2023 г по техническому заданию ОАО «Могилёвлифтмаш» АС-2.0-ПБА04510Т-Н (номер задания указан в разделе КЖ1 л.1,2). На сегодняшний день на сайте размещено в открытом доступе строительное задание АС 2.1-ПБА04510Т, разработанное в июне 2024г.

-раздел КЖ1 на лифт грузоподъемностью 1000 кг разработан в июле 2023 г. по техническому заданию ОАО «Могилёвлифтмаш» АС-3.0-ПБА1010ШТ-Н (номер задания указан в разделе КЖ1 л.1,2). На сегодняшний день на сайте размещено в открытом доступе строительное задание АС 1.1-ПБА1010ШТ, разработанное в феврале 2024г.

Ввиду того, что строительные задания проекта и поставляемого оборудования различаются, поставщик ОАО «Могилёвлифтмаш» обязан учитывать данную информацию и уведомить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных проектных и строительно-монтажных работ, которые возникнут при монтаже, наладке и сдаче в эксплуатацию данных лифтов, а также указать источник финансирования дополнительных работ.

Внесение изменений по замене лифтового оборудования возможно при условии гарантии оплаты проектных работ.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер
70/8-3 Федченко
+17 2098789

А.Д. Жихар