



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

19.11.2024 № 1-10/2136

на № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру ОАО «Ордена
Трудового Красного Знамени
«Институт Белгоспроект»
Малиновскому М.И.
220004 г. Минск, пр-т Победителей 23

**О замечаниях к
проектно сметной документации**

УСР ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске», просим откорректировать проектно сметную документацию:

Согласно проекта (10.22 АИ.1) не учтены потолочные лючки. Просим внести недостающий объем в смету.

1. Помещение № 29 музей «Зал истории» на 1-м этаже в осях 3-7.2/Б-В
В подвесных потолках из гипсокартона
- 300х600 – 2 шт. для обслуживания кондиционеров
- 400х400 – 4шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.
- 300х300 – 4шт для доступа к дросселям и клапанам воздухопроводов.
2. Помещение № пресс-центр на 1-м этаже в осях 9-11/А-Б
В натяжных потолках
- 400х400 – для обслуживания кондиционеров, 2шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения, 2 шт. для обслуживания и подключения мультимедийной системы. Всего 6 шт.

3. Помещение № Буфет на 1-м этаже в осях 1-2/В-Г

В потолках из гипсокартона:

- 400х400 – 2шт. для обслуживания кондиционеров
- 200х200 – 6шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения, обслуживания сетей видеонаблюдения и сигнализации.

4. Помещение № Зал селекторных совещания на 3-м этаже в осях 4-7.2/В-Г

В натяжных потолках:

- 400х400 – 4шт для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.

5. Помещение №30 VIP-зал на 1-м этаже в осях 1-4/А-Б

В потолках из гипсокартона:

- 400х400 – 4шт для обслуживания и подключения блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.

6. Санузел в кабинете начальника ГУВД

В потолке из гипсокартона:


- 400х400 – 1шт. для доступа к вентилям подвода горячей воды на полотенцесушитель и клапану развоздушивания.

7. Санузлы в кабинетах заместителей начальника 3-5 этажи.

В потолках из гипсокартона:

- 200х200 – 3шт для обслуживания и подключения блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения, 3 шт для доступа к вентилям подвода горячей воды на полотенцесушитель. Всего 6 шт.
- 400х400 – 1шт. для доступа к вентилям подвода горячей воды на полотенцесушитель и клапану развоздушивания.

Главный инженер
УСР ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Макавчик