

**Частное производственно – строительное унитарное предприятие  
«Электросити-Про»**

220068, г. Минск, ул. Карастояновой, д. 32, пом. 15  
тел./факс:373-44-21, 301-16-22, e-mail: pto@elcity.by  
р/с BY 15 ALFA 3012 2E05 2000 1027 0000  
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова 43-47, БИК ALFABY2X  
УНП 691596021, ОКПО 302708376000

Исх. № 319

от 21.11.2024 г.

УМ-70 ОАО "Трест № 15 "Спецстрой"  
УП «УКС Мингорисполкома»  
ООО "НИКАПРОЕКТ"

О внесении изменений

**Частное предприятие «Электросити-Про» выполняет работы по строительству объекта: 56-ПР/19-00-ЭН.1 «Застройка квартала в границах улиц Рыбалко – ул. Велозаводская – ул. Нахимова». 1-ая очередь строительства.**

Для сдачи объекта эксплуатирующей организации необходимо выполнение пусконаладочных работ и электрофизических измерений и испытаний шкафа наружного освещения.

Смета №1001 «Пусконаладочные работы раздела ЭН (взамен ЛС№2,3 на сумму 0,347, 0,828 тыс. руб.) относится к пусконаладочным работам по автоматизированной системе дистанционного управления наружным освещением, которые выполняет ОАО "Белэлектромонтажналадка".

Смета №3 «ПНР наружного освещения», включающая электрофизические измерения и испытания (пункты №2,6,8,9,10,11,12,13), была исключена. Просим выпустить смету на электрофизические измерения и испытания ШНО. Смету прилагаем.

С уважением,  
Зам. директора



Ж.В. Сиянк

Исполнитель: тел. ( 8-029-773-16-83)  
Беякович А.В.

ЗАКАЗЧИК: УП "УКС Мингорисполкома"

ГЕНПОДРЯДЧИК: УМ-70 ОАО "Трест №15 "Спецстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: Частное предприятие <Электросити-Про>

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАСТРОЙКА КВАРТАЛА В ГРАНИЦАХ УЛ. РЫБАЛКО-УЛ. ВЕЛОЗАВОДСКАЯ- УЛ.

НАХИМОВА 1-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТР-ВА

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1  
ЭФИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01/03/2023

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

490,09 РУБ.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО МИНСКУ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2023г.

1666 РУБ.

НОРМАТИВНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

170 ЧАС.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧЕЛ. ЧАСА

9,8 РУБ.

№ п/п	Обоснование	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единицы измерения	Количество	Нормы затрат труда, чел. - час		Сметная стоимость, руб.	
					единицы измерения	всего	единицы измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ЭФИ								
2	ЦПНР01-04-021	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА С ОДНИМ РЕЛЕ РАЗРЯД=11, МЕЖР.КОЭФФ.=1.6879 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	КОМПЛ.	1	1,26	1,26	20,84	20,84
3	ЦПНР01-03-001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВОМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ШТ.	12	0,63	7,56	7,73	92,76
4	ЦПНР01-11-131	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ТОКОПРИЕМ	12	0,63	7,56	8,83	105,96
5	ЦПНР01-11-281	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ЛИНИЯ	15	0,2	3	2,8	42
6	ЦПНР01-11-101	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	2	0,63	1,26	8,83	17,66
7	ЦПНР01-11-102	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	1	1,02	1,02	14,29	14,29
8	ЦПНР01-11-111	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	100 ТОЧЕК	0,15	8,76	1,31	122,76	18,41
ИТОГО ПО: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						22,97		311,92
ОХР и ОПР (311.92+0)*41.24%								128,64
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (311.92+0)*15.88%								49,53
ВСЕГО								490,09
ВСЕГО						22,97		311,92
ОХР и ОПР								128,64
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								49,53
ВСЕГО								490,09

Субподрядчик

Зам. директор

Ж.В. Сияк

