

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае
ўпраўленне № 256
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/рахунак BY90BLBB30120100135571001001
BIC-BLBBBY2X

Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135571, АКПА 14790112
Email: po-su256@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Строительное
управление № 256
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/счет BY90BLBB30120100135571001001
BIC-BLBBBY2X

Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНН 100135571, ОКПО 14790112
Email: po-su256@mail.ru

22.11.2024 г. № 52-6/5049

на № _____ ад _____

О корректировке ПСД

КУП «УКС Мингорисполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» сообщает Вам, что по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске. Распределительная инженерная и транспортная инфраструктура (льгота по НДС)», в проектно-сметной документации выявлены следующие несоответствия:

- ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ6.12-4, С16/20, F100, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08, согласно спецификации проекта 60-ПР/22-25-КР лист 2, заложены в количестве 2 шт, фактически же необходимо устройство 12 штук,

- БЛОКИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС 12.4.6 (M150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1 согласно спецификации проекта 60-ПР/22-25-КР лист 2, заложены в количестве 20 шт, фактически же необходимо устройство 21 штуки.

На основании вышеизложенного, просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Начальник ПО

В.А.Нарейко