

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №73
вул. Казлова, 18, 220034, г. Мінск e-mail: su-73_trest-15@mail.ru тэл./факс (017) 294 09 52
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000 у ДО № 700
на Машэрава РД №700 па г. Мінску і
Мінскай вобласці ААТ «Сбер Банк», код
ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80



Открытое акционерное общество
«Трест №15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73
ул. Козлова, 18, 220034, г. Минск e-mail: su-73_trest-15@mail.ru, тел./факс (017) 294 09 52
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700 по
г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

28.11.2014 № 18-3-1/1844.
на _____ от _____

СУ-256 ОАО «МАПИД»
УП «МИНСКПРОЕКТ»

О корректировке ПСД

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» по объекту: «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая - 2й Прилуцкий пер. в г. Минске».

В целях рационального использования рабочей силы и минимизации отходов конечного продукта, просим, без увеличения сметной стоимости, внести изменения в каркасы пространственные СБН1-СБН2 (21.018.0.00-ГП.КЖ), а именно:

-Каркас пространственный СБН1, допустить стыковку поз.1 в нижней части каркаса с нахлестом в 10d (250мм) и сварным соединением по СТБ2174-2011-С23-Мэ.

Поз.2 – (Хм1) заменить на спиральную намотку с шагом 300мм, крестообразные соединения арматуры (поз.1 к поз.2) при помощи сварки СТБ 2074-2011-К4-Мс, что соответствует СТБ 2074-2011 Таблице В.2 лист 16., примечание п.3 – для соединения К4-Мс d' н/дн не менее 0,4, где d'н – диаметр навивки, дн-диаметр рабочей арматуры. Ф10мм S500

-Каркас пространственный СБН2, допустить стыковку поз.1 в нижней части каркаса с нахлестом в 10d (320мм) и сварным соединением по СТБ2174-2011-С23-Мэ

Поз.2 – (Хм1) заменить на спиральную намотку с шагом 300мм, крестообразные соединения арматуры (поз.1 к поз.2) при помощи сварки СТБ 2074-2011-К4-Мс, что соответствует СТБ 2074-2011 Таблице В.2 лист 16., примечание п.3 – для соединения К4-Мс d' н/дн не менее 0,4, где d'н – диаметр навивки, дн-диаметр рабочей арматуры. Ф12мм S500

Оплату за внесение изменений гарантируем.

Начальник управления

С.А. Ростовцев

ІПлешко +375296669648

