



Товариства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

29.11.2024 № 01-02/2475  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику производственного отдела  
КУП УКС «Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Главному инженеру  
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»  
Савицкому Ю.Г.

О замечаниях в ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» направляет в Ваш адрес письмо субподрядной организации ООО «Б1-Строй» от 28.11.2024г. №124 по объекту: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная 17» с просьбой внести в изменение в ПСД по устройству деформационного шва и предусмотреть деформационный шов в финишной отделке.

Просим Вас рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Приложение :

1. Письмо ООО «Б1-Строй» от 28.11.2024г. №124 – на 1-ом листе.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

# ООО «Б1-Строй»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лазо, д. 12, ком. 41  
УНП 193707676

Р/сч: BY75 BELB 3012 001D 1N00 1022 6000 в ОАО "Банк БелВЭБ", ЦБУ 750  
220120, г. Минск, просп. Партизанский, 150А, BIC SWIFT: BELBY2X  
тел:+375(44)-534-42-08, e-mail: b1-stroy@mail.ru

Исх.№124 от 28.11.2024г.

*Нам ПТО  
подготовить  
письмо из  
УКС МТИ*

УП «УКС Мингорисполкома»  
ОАО «Институт Минскгражданпроект»  
ООО «Телекомсвязьстрой»

«Капитальный ремонт с модернизацией  
здания ГУО «Ясли-сад №262 г. Минска»  
по ул.Солнечная,17»

В связи с заменой отделки крылец 1-12 и рампы просим внести изменение по устройству деформационного шва, а именно исключить в комплекте чертежей АР лист 20 п. 9 (просмоленная доска обернутая в рубероид) и предусмотреть деформационный шов в финишной отделке путем устройства шва между облицовочным слоем и фасадом здания с заполнением УФ-стойким полиуретановым герметиком.

С уважением,  
Директор



Чирский М.В.

