

№2333-24

29.11.2024г.

УП «УКС Мингорисполкома»

Республики Беларусь, 220030,

г.Минск, ул.Советская, 17

Электронный адрес:

mail@uks.by

Телефон: 8 (017) 200-70-93

Факс: 8 (017) 328-58-30

*О запросе информации по объекту
«Многоквартирный жилой дом по
улице Рыбалко, 20 в г.Минске»*

28 ноября на объекте **«Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г.Минске»** выполнялись работы по забивке свай. Работы производились в присутствии представителей заказчика (УП «УКС Мингорисполкома»), представителей проектной организации, разработавшей проектную документацию (ООО «НикаПроект»), а также представителей подрядной организации выполняющих данные работы (управление механизации и спецработ №154 ОАО «МАПИД»).

Было установлено, что происходит недопогружение свай до проектных отметок. Выявлено недопогружение до проектных отметок как свай, забивка которых проводилась 28 ноября, так и свай, забивка которых проводилась несколькими днями ранее.

С учётом выявленного факта ООО «НикаПроект» просит предоставить журнал забивки свай для проведения анализа и установления возможной причины недопогружения свай до проектной отметки.

Главный инженер проекта



М.И.Працуто