

Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рачунак BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное  
Общество «МАПІД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

04.12.2024 № БЗ-1/3004

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора -  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Олиферчику Ю.П.

Копия: Директору  
УП «Минскпроект»  
Зизову В.В.


О внесении изменений

УММ ОАО «МАПІД» по объекту строительства: **«Застройка микрорайона «Лошица-7». Жилой дом №5 по генплану**, просит рассмотреть, согласовать и внести корректировки в спецификации элементов заполнения остекления лоджий (л.39,40 11.014.0.05-АР), в связи с фактическими замерами и маркировкой производителя по эскизам конструкций (Приложение 1) и в соответствии с прим.6 л.39-АР, о выполнении натуральных обмеров, внесении изменений в проект и согласовании с авторами проекта.

На основании вышеизложенного просим Вас письменно уведомить о принятом решении.

Приложение 1. Эскизы конструкций элементов остекления лоджий на 3 листах.

Заместитель начальника управления

 Е.А. Шамрук

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_



" \_\_\_\_\_

### ЭСКИЗЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО УММ "ОАО МАПИД"

ПО ОБЪЕКТУ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА "ЛОЩИЦА-7" ЖИЛОЙ ДОМ № 5 (ЛОДЖИИ) ПО ГЕНПЛАНУ


### ОЛ-1 ( 8 ШТ)

### ОЛ-1/1 ( 45 ШТ)




## ОЛ-1/1 ( 36 шт)

6-9 ЭТАЖИ (СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ В СТВОРКАХ)



## ОЛ-1\* ( 3 шт)



Уширитель 35 мм длиной 2860 мм ---- 2 шт (высота 70 мм)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка ЭО	По СТБ	Соединитель на 1 изделие
ОЛ-1	ЭО(ЛТ)-П-1460x2860-ЗРС-1П/О С ВК Д-Д1-2	арт.20104-01200 L=1430 1 шт.
ОЛ-1/1	ЭО(ЛТ)-П-1920x2860-ЗРС-1П/О- С ВК Д-Д1-2	арт.20104-02000 L=1890 1 шт.
ОЛ-1/1	ЭО(ЛТ)-П-1920x2860-ЗРС-1П/О- Сз ВК Д-Д1-2	арт.20104-02000 L=1890 1 шт.
ОЛ-1*	ЭО(ЛТ)-П-1450x2860-ЗРС-1П/О С ВК Д-Д1-2	арт.20104-01200 L=1380 1 шт.

Вид открывания со стороны помещения

**ВЫСОТА И ШИРИНА ИЗДЕЛИЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАНА С УЧЕТОМ ПОДСТАВОЧНИКА (30мм высота) ,**

**И СТАТИЧЕСКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ (ширина 21 мм)**

**ВЫСОТА ОЛ-1\* ДАНА С УЧЕТОМ 2-Х УШИРИТЕЛЕЙ (35мм x 2 =70 мм)**

Микропроветривание (СВ) осуществляется за счет П/О фурнитуры при повороте ручки на 45 градусов.

— ВК - регулируемый вентиляционный клапан для притока наружного воздуха (1 шт. на изделие)  
ламинация антрацитово-серый ST-508 снаружи /III белый изнутри.

Сз ----- стекло закаленное 4 мм с 6-9 этаж по ГОСТ 30698-2014

См----- с низу на высоту 1,1 м.безопасное многослойное стекло по ГОСТ 30826-2014

Начальник участка ПВХ

Сероокий И.А.

Ведущий инженер технолог

Малашко В.В