



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

на № 05.12.2024 № 2575 ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

Центральный аппарат
Следственного комитета
Республики Беларусь

КУП «УКС Мингорисполкома»
ОАО «Стройтрест №1»

Ответ на предписание
№07-10/2007 от 21.11.2024г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №07-10/2007 от 21.11.2024г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску по объекту «Реконструкция здания по ул. Первомайской, 9а, в г. Минске» сообщает:

По п. 1 – Замечание устранено. Восстановлена изоляция трубопроводов ИТП, приточно-вытяжной камеры.

По п. 2 – Замечание устранено. Антикоррозийная защита выполнена в соответствии с проектом 26.21-01-ОВ.

По п. 3 – Замечание устранено. Выполнена плотная заделка бетоном стальных трубопроводов проходящих через конструкции перегородок.

По п. 4 – Замечание устранено. Отделочные работы в помещении подвала восстановлены.

По п. 5 – Замечание устранено. Узел перемычки выполнен согласно проекта 26.21-01-КР-3, а именно уложена арматура диаметром 12 мм, с заведением за края проемов на 250 мм.

По п. 6 – Замечание устранено. Исполнительная документация находится на строительном объекте.

По п. 7 – Замечание устранено. Осуществляется контроль качества строительного-монтажных работ.

Объект: «Реконструкция здания по ул. Первомайской, 9а, в г. Минске»

Главный инженер
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»



Д.В.Повод