



Минский
Городской
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК» (ООО «МГТ»)
Республика Беларусь, 220070
г. Минск, ул. Солтыса, 187
тел. (017) 322-03-02
факс (017) 399-17-95
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»
ул.Сурганова, 43-47, 220013, г.Минск.
УНП191645670 ОКПО 380088205000
e-mail: post@mgtp.by
mgtp.by

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«МІНСКІ ГАРАДСКІ ТЭХНАПАРК» (ТАА «МГТ»)
Рэспубліка Беларусь, 220070
г. Мінск, вул. Солтыса, 187
тэл. (017)322-03-02
факс (017) 399-17-95
р/р BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
БІК ALFABY2X у ЗАТ "АЛЬФА-БАНК",
г. Мінск, вул. Сурганова, 43
УНП 191645670 АКПА 380088205000
e-mail: post@mgtp.by
mgtp.by

05.12.2024 № 656

на № _____ от _____

ОАО «Стройтрест №35»
Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О безопасном проведении работ

Настоящим сообщаем, что 04.12.2024г. при проведении кровельных работ на крыше корпуса №5 ф-лом СУ-210 произошла утечка сжиженного газа из-за незакрытой запорной арматуры баллонов сжиженного газа. Кроме того, по окончании работ баллоны не были размещены в специальных помещениях либо в местах, исключающих попадание атмосферных осадков и солнечных лучей. Также на вентиле баллонов отсутствовали заглушки на боковой штуцер, которыми должен быть снабжён каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ.

Просим обратить особое внимание и контроль за выполнением огневых работ вашими подразделениями на нашей территории.

В противном случае мы будем вынуждены обратиться в соответствующие структуры для принятия необходимых мер и прекращения работ.

Управляющий
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный