

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАВЛЕННЕ  
МЕХАНИЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г. Мінск, вул. Глаголева, 37  
тэл./факс (+375 17) 209-87-67  
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па  
г. Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ  
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)

220089 г. Минск, ул. Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 209-87-67  
р/счет BY64BLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  
г. Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by

05.12.2024г. № 53-2/ 3052

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия:

УП «Минскпроект»

О работах по устройству корыта  
под парковку

УМСР-154 ОАО «МАПІД» сообщает Вам по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая-ул. Глаголева - 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Распределительные сети» о том, что отсутствует возможность выполнить работы по устройству корыта под парковку в местах, указанных в приложении №1, в части соблюдения пункта 3 проекта 21.018.0.00-ГПЗ (коэффициент уплотнения грунтов должен быть не менее 0,98 под покрытиями) в связи с тем, что грунт относится к категории пучинистых.

Просим Вас обратиться в проектный институт с заданием о принятии проектного решения по дальнейшему производству работ в части:

1. Вывоз пучинистого грунта с ориентировочным объёмом 330м<sup>3</sup>;
2. Привоз песчаного грунта в объёме 330\*1,1=363м<sup>3</sup>;
3. Уплотнение данного песчаного грунта в объёме 363м<sup>3</sup>.

Приложение:

1. Протокол испытаний грунта от 06.11.2024 года;
2. Выкопировка из проекта с местом указания неуплотняемой зоны.

Заместитель начальника управления

Л.Л. Грамадский

53-2 ПО  
Герман В.В.  
3732593



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник СЛ ОКК СР  
И.Н.Ордынская  
М.П.  
«06» 11 2024

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАПИД»

Строительная лаборатория отдела контроля качества строительных работ

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 251/4

от 06.11.2024 г.

Дата испытания: 04-06.11.2024г.

Заказчик и наименование объекта: УМСП-154 ОАО «МАПИД», «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая-ул. Глаголева-2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Парковка».

Определение характеристик местного грунта, отобранного на глубине -0,300м.

Наименование ТНПА, устанавливающих требования к испытываемой конструкции:

П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах». СТБ 943-2007 «Грунты. Классификация».

Наименование ТНПА, устанавливающих метод испытаний: ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик п.п. 5, 7, 8, 9.

Условия проведения испытаний: - температура воздуха 4.11 +21,0°C, 6.11 +21,87°C, влажность 04.11 60,08%, 06.11 60,11%.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№ п/п	Виды испытаний	Результаты испытаний
1	2	3
1	Определение влажности грунта (W) методом высушивания до постоянной массы, %	13,17
2	Определение границы раскатывания, %	21,47
3	Определение границы текучести, %	26,90
4	Число пластичности, %	5,43
5	Показатель текучести, %	-1,53

Заключение по результатам испытаний:

Число пластичности грунта более 1. Грунт является глинистым (п.3.8 СТБ 943-2007). По числу пластичности – супесь. По показателю текучести – супесь твердая (табл. 5.2. СТБ 943-2007). Влажность грунта не превышает влажность на границе раскатывания. Согласно п.4.3 П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах», испытанный грунт не относится к категории непучинистых.

Испытания провел:

Начальник СЛ



И.Н.Ордынская