

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-

29, 374-81-12 ВУ85ВПСВ30121026890139330000

Рэгіянальная Дырэкцыя №700 ААТ «ЗберБанк»,

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК ВПСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-

81-12 ВУ85ВПСВ30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,

пр. Машерова, 80

ВІК ВПСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346

05.12.2024 № 01-09/1121
На № _____ от « ___ » _____ 20 __ г.

Директору филиала «СУ-200»

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

Об уточнении наименования дверей

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание №2 по генплану. 1-я очередь. Этап 2.8» сообщает, что в проекте 21.004.1-2-АР 2.1 (л.40-43) для позиций внутренних деревянных дверей 40, 41, 42 (в коридорах между блоками) имеется примечание о том, что данные двери являются дымопроницаемыми. Однако в наименовании дверей (ДВЗ Д Г 21-10) литера «Д» либо «Д1», согласно СТБ 1647-2006 (п.4.2), отсутствует.

Для проведения процедуры закупки просим уточнить, являются ли данные двери дымопроницаемыми с внесением соответствующих изменений в наименование дверей.

Директор филиала «СУ-211»

А.Э. Лазаренко

Гулицкая О.Н.
374-87-38