



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)



юр.адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

06.12.2024 № 2581
на № _____ ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

Копия: Директору УП УКС
«Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Первому заместителю
генерального директора -
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№03-10/1990 от 18.11.2024г.

СУ - 94.ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №03-10/1990 от 18.11.24г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску объекта строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11» сообщает следующее:

По п. 1 – Замечание устранено. Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями здания производятся.
По п. 3 – Замечание устранено. Правила охраны труда, требования по охране окружающей среды, экологическая и пожарная безопасность соблюдены.
По п. 4 – Замечание устранено. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, ограждены временными защитными ограждениями.

По п. 5 – Замечание устранено. Землеройные машины, механизмы и другие предметы размещены за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии не менее 0,6 м.

По п. 6 – Замечание устранено. Опасные зоны под местом выполнения работ выделены и ограждены.

По п. 7 – Замечание устранено. Сбор строительных отходов с этажей объекта строительства и со строительной площадки осуществляется в контейнеры для отходов.

По п. 8 – Замечание устранено. Проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам очищены от мусора, складированные материалы не загромождают их.

По п. 9 – Замечание устранено. Места прохода людей в пределах опасных зон оборудованы защитными ограждениями.

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11»

Главный инженер
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»



Д.В.Повод