

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

06.12.2024 № 04-1929

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия:
УКС «Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 1 очередь» здание №2 направляет Вам копию письма Филиала СУ-211 ОАО «Стройтрест №35» №01-09/1121 от 05.12.2024г и просит Вас уточнить информацию по маркам дверей.

Приложение:

Копия письма Филиала СУ-211 1 экз на 1 листе.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ № 35»
Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-

29, 374-81-12 BY85BPSB30121026890139330000

Рэгіянальная Дырэкцыя №700 ААТ «СберБанк»,

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК ВPSBVY2X

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОИТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 37-

81-12 BY85BPSB30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,

пр. Машерова, 80

ВІК ВPSBVY2X

УНН 100345799, ОКПО 01279346

05.12.2024 № 01-09/1121
На № _____ от «___» _____ 20__ г.

Директору филиала «СУ-200»

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

Об уточнении наименования дверей

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание №2 по генплану. 1-я очередь. Этап 2.8» сообщает, что в проекте 21.004.1-2-АР 2.1 (л.40-43) для позиций внутренних деревянных дверей 40, 41, 42 (в коридорах между блоками) имеется примечание о том, что данные двери являются дымопроницаемыми. Однако в наименовании дверей (ДВЗ Д Г 21-10) литера «Д» либо «Д1», согласно СТБ 1647-2006 (п.4.2), отсутствует.

Для проведения процедуры закупки просим уточнить, являются ли данные двери дымопроницаемыми с внесением соответствующих изменений в наименование дверей.

Директор филиала «СУ-211»

А.Э. Лазаренко

Гулицкая О.Н.
374-87-38

Филиал «Строительное управление № 200»	
ОАО «Стройтрест № 35»	
ВХОД №	1609
05	12 2024 г.
Основ. докум.	_____ листов
Приложено	_____ листов