



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 09.12.2024 № 2592
ад _____

УП «УКС Мингориполкома»
ОАО «Институт Белгоспроект»

О замечаниях к ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» просит внести изменения в проектно-сметную документацию на основании замечаний и предложений субподрядной организации Республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр».

Приложение:

- копия письма от 26.11.2024 № 10.3-10/2591 на 1 л.

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11».

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В. Повод



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«МЕДТЭХНАЦЭНТР»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Медтэхнацэнтр»)

вул. Баганічная, 16, 220037, г. Мінск
т. (017) 399 92 55, ф. (017) 377 82 91
www.medtc.by, info@medtc.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие
«МЕДТЕХНОЦЕНТР»
(Государственное предприятие
«Медтехноцентр»)

ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск
т. (017) 399 92 55, ф. (017) 377 82 91
www.medtc.by, info@medtc.by

16.11.2014 № 10.3-10/2591
На № _____ ад _____

Исполняющему обязанности начальника
СУ-94 открытого акционерного общества
«Строительный трест №1»

Поводу Д.В.

Г. Кошач Д.В.
Минский на ЗНЦ

О внесении изменений в проект
лечебного газоснабжения

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр» сообщает, что на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале № 29.11М» в спецификацию проекта 61.20-01-ГЛВ.СО необходимо включить станцию подачи кислорода (рампа на 5 баллонов с редуктором, коллектором, змеевиками, скобами для баллонов, креплением), монтируемую в металлическом шкафу на уровне 1-го этажа у внешней стены (см. оси Л-22-23). Также, в смету необходимо включить краны для перекрытия лечебных газов от центрального трубопровода на каждом этаже.

Главный инженер

[Handwritten signature]

А.М.Каминский

26.11.24